

東松山市の水道水について

東松山市の水道水は概ね県水が8割、市水が2割です。

県水は行田浄水場と吉見浄水場から受水しています。

行田浄水場は利根川水系の水を、吉見浄水場は利根川水系と荒川水系を合わせた水を浄水しています。

県水は放射性物質について、平成23年3月19日以降定期的に検査し、検査結果を埼玉県のホームページで公表しております。

■埼玉県ホームページ（埼玉県企業局）

<http://www.pref.saitama.lg.jp/c1305/housyasei-sokuteikekka.html>

■埼玉県ホームページ（外部リンク）

<http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/housyasenryou.html>

■放射線医学総合研究所ホームページ（外部リンク）

放射線の基礎知識についてお知らせしています。

<http://www.nirs.go.jp/index.shtml>

市水の検査結果は以下のとおりです。

【唐子浄水場の井戸水について】

※国の指標 放射性ヨウ素 飲料水：300Bq/kg
(乳児の飲料水は100Bq/kg)
放射性セシウム 飲料水：200Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成23年3月24日	不検出	—	不検出
3月28日	不検出	不検出	不検出
4月5日	不検出	不検出	不検出
4月12日	不検出	不検出	不検出
4月19日	不検出	不検出	不検出
4月26日	不検出	不検出	不検出
5月2日	不検出	不検出	不検出
5月10日	不検出	不検出	不検出
5月17日	不検出	不検出	不検出

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成23年5月24日	不検出	不検出	不検出
5月31日	不検出	不検出	不検出
6月7日	不検出	不検出	不検出
6月14日	不検出	不検出	不検出
6月21日	不検出	不検出	不検出
6月28日	不検出	不検出	不検出
7月5日	不検出	不検出	不検出
7月12日	不検出	不検出	不検出
7月19日	不検出	不検出	不検出
7月26日	不検出	不検出	不検出
8月9日	不検出	不検出	不検出
8月23日	不検出	不検出	不検出
9月6日	不検出	不検出	不検出
10月4日	不検出	不検出	不検出
11月1日	不検出	不検出	不検出
12月6日	不検出	不検出	不検出
平成24年1月10日	不検出	不検出	不検出
2月7日	不検出	不検出	不検出
3月6日	不検出	不検出	不検出

※市水の検査結果は国の指標を下回っております。

※平成24年4月1日から下記の管理目標値が適用されます。

放射性セシウム（134及び137の合計） 飲料水：10Bq/kg

※「不検出」とは、検出限界値未満を意味し、約1Bq/kgです。

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成24年4月10日	不検出	不検出	不検出
5月8日	不検出	不検出	不検出
6月12日	不検出	不検出	不検出
7月3日	不検出	不検出	不検出
8月7日	不検出	不検出	不検出
9月11日	不検出	不検出	不検出
10月16日	不検出	不検出	不検出
11月13日	不検出	不検出	不検出
12月4日	不検出	不検出	不検出
平成25年1月15日	不検出	不検出	不検出
2月5日	不検出	不検出	不検出
3月12日	不検出	不検出	不検出
4月9日	不検出	不検出	不検出
5月14日	不検出	不検出	不検出
6月11日	不検出	不検出	不検出
7月9日	不検出	不検出	不検出
8月6日	不検出	不検出	不検出
9月10日	不検出	不検出	不検出
10月8日	不検出	不検出	不検出
11月12日	不検出	不検出	不検出
12月10日	不検出	不検出	不検出
平成26年1月7日	不検出	不検出	不検出
2月4日	不検出	不検出	不検出
3月4日	不検出	不検出	不検出

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成26年4月8日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
6月10日	不検出	不検出	不検出
7月8日	不検出	不検出	不検出
8月5日	不検出	不検出	不検出
9月9日	不検出	不検出	不検出
10月7日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
12月9日	不検出	不検出	不検出
平成27年1月6日	不検出	不検出	不検出
2月3日	不検出	不検出	不検出
3月3日	不検出	不検出	不検出

※市水の検査結果は平成24年4月1日からの管理目標値を下回っております。

採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
平成27年4月14日	不検出	不検出	不検出
5月13日	不検出	不検出	不検出
6月9日	不検出	不検出	不検出
7月7日	不検出	不検出	不検出
8月4日	不検出	不検出	不検出
9月8日	不検出	不検出	不検出
10月6日	不検出	不検出	不検出
11月11日	不検出	不検出	不検出
12月2日	不検出	不検出	不検出
平成28年1月5日	不検出	不検出	不検出
2月2日	不検出	不検出	不検出
3月1日	不検出	不検出	不検出

※市水の検査結果は平成24年4月1日からの管理目標値を下回っております。